

Příloha č.1:

**Základní podmínky pro zřízení vodovodní přípojky**

**Zřízení vodovodní přípojky se řídí podmínkami zákona č.274/2001 Sb. a 283/2021 Sb. v platném znění, vyhláškou č.428/2001 Sb. a příslušnými technickými normami ČSN**

- před započítím prací bude mít odběratel uzavřenu smlouvu na dodávku vody s vlastníkem vodovodu (příslušná obec)
- pro vyjádření k povolení záměru bude předložena kompletní projektová dokumentace stavby k odsouhlasení
- přípojka bude provedena dle odsouhlasené a potvrzení projektové dokumentace a v souladu s platným stavebním povolením
- každá nemovitost má pouze jednu samostatnou vodovodní přípojku
- v projektu bude specifikováno bilanční množství vody pro odběr a dle toho navržena světlost přípojky
- vodovodní přípojka zůstává v majetku investora (tj. vlastníka připojované nemovitosti)
- odbočení s uzávěrem vodovodní přípojky a vodoměr zůstávají v majetku majitele vodovodu
- náklady se zřízením vodovodní přípojky nese investor
- nové vodovodní přípojky budou odsouhlaseny a provedeny dle podmínek provozovatele, případně vlastníka vodovodu. Vlastní napojení na hlavní vodovodní řad může provést **pouze** provozovatel vodovodu - pokud nebude dohodnuto jinak.
- na vodovodní přípojku bude instalován vodoměr schváleného typu (určuje provozovatel vodovodu)
- pro stavbu vod. přípojky budou použity schválené materiály (určuje provozovatel)
- před zahájením zemních prací musí být provedeno vytyčení tras vodovodu
- při nemožnosti vytyčení nebo nejasnosti trasy budou provedeny zemní kopané sondy
- umístění značek, vyznačující vytyčený vodovod bude po dobu stavby udržováno v nezměněném stavu
- při jakékoli nesrovnalosti v uložení potrubí nebo při jeho poškození bude toto neprodleně oznámeno provozovateli
- při zjištění nevytyčeného potrubí, případně jeho poškození, budou práce přerušeny a toto bude neprodleně oznámeno provozovateli
- v případě poškození vytyčeného potrubí náklady na opravu hradí investor
- při souběhu nebo křížení s dalšími inženýrskými sítěmi musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- ochranné pásmo přípojky je 1,5m od osy potrubí na obě strany
- ve vodorovné vzdálenosti menší než 1m od vnějšího okraje vodovodu bude hloubení výkopu prováděno pouze ručně a nebudou používány stroje
- obnažené potrubí a vytyčovací vodič budou zajištěny proti poškození (včetně zámruzu) a to i třetí osobou
- **součástí vodovodní přípojky je osazení orientační tabulky dle ČSN 75 5025, vytyčovací vodič a bezpečnostní folie**
- vodoměrná šachta mimo stavbu se navrhne v případě, že vodovodní přípojka je delší než 10m(určuje provozovatel)
- Vodoměrná šachta bude provedena pro instalaci vodoměru jeho odečtu bez nutnosti vstupu pracovníka do šachty (tzn. Nevlezná šachta, např. HUTIRA), a to ve vzdálenosti max. 10 m od místa napojení na hlavní řad
- vlastní napojení a manipulaci s potrubím vodovodu pro veřejnou potřebu může provést pouze provozovatel nebo jím pověřená osoba
- před záhozem bude Hájek – Kozlanský HAK s.r.o. vyzván ke kontrole provedení a uložení přípojky, o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „**Souhlas s provedením stavby**“. Bez tohoto dokladu nemůže být vydán souhlas s uvedením přípojky do trvalého provozu (ke kolaudaci) případně zahájen odběr vody.
- zřízení vodovodní přípojky musí být v souladu s ČSN 75 5411
- vnitřní vodovod bude proveden v souladu s ČSN EN 1717- ochrana proti zpětnému průtoku

Kontaktní osoby:

Kozlanský David	736 616 508
Kozlanský Roman	603 143 247
Kozlanský Dušan	603 470 185
Kancelář:	583 414 546